



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/32221/2013/ed  
Spisová zn.: OSU/2382/2013  
Vyřizuje: Eva Dudková  
Telefon: 412 591 252  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 11.05.2013

ČEZ Distribuce, a. s.  
Teplická č.p. 874/8  
Děčín IV-Podmokly  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4317/2013

#### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 08.01.2013 podala

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje MARTIA a.s., IČO 25006754, Mezní č.p. 2854/4, Ústí nad Labem-Severní terasa, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 11**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

#### **rozhodnutí o umístění stavby**

#### **DC\_Děčín, Folknáře č.p. 30, úprava vedení NN**

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 1/1, 599/1 v katastrálním území Folknáře, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500. Ověřená situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Druh a účel umísťované stavby:

- Síť technické infrastruktury.

Popis stavby:

- Ze stávajícího betonového p.b. č.23 (9m/10kN) na pozemku p.č. 599/1 v katastrálním území Folknáře bude závěsným vedením AYKYz 4x25 připojena nová přípojková skříň SP100/PSP1P-C č. P25 umístěná na nový betonový p.b. č.24, který bude umístěn na p.p.č. 1/1 v katastrálním území Folknáře. Délka trasy kabelového vedení bude 13,0 m.

#### II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

- 1) Stavba "DC\_Děčín, Folknáře č.p. 30, úprava vedení NN" bude umístěna na pozemcích p.č. 1/1, 599/1 v katastrálním území Folknáře, jak je zakresleno v situaci.
- 2) Při křížení silnice č. III/26229 volným vedením bude zachována podjezdová výška min. 5,5 m kolmo nad vozovkou.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad  
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/21831/2013/ed  
Spisová zn.: OSU/3361/2013  
Vyřizuje: Eva Dudková  
Telefon: 412 591 252  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 11.03.2013

Statutární město Děčín  
Mírové nám. č.p. 1175/5  
Děčín IV-Podmokly  
405 38 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4307/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 10.01.2013 podalo

**Statutární město Děčín, IČO 00261238, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2, které zastupuje ing. Miroslav Ouzký, IČ 86867865, Huntířov 191, 405 02 Děčín, kterého zastupuje NORDARCH - Ing. Jaromír Matějček, IČO 69288895, Oldřichovská č.p. 14, 405 02 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

### **rozhodnutí o umístění stavby**

#### **Zpevněné plochy pro otáčení vozidel komunální služby a zásahových vozidel**

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 277/1, 277/2, 495/1, 580 v katastrálním území Dolní Žleb, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:200. Ověřená situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Stavba dopravní infrastruktury.

Popis stavby:

- Stavba „Zpevněné plochy pro otáčení vozidel komunální služby a zásahových vozidel“ bude umístěna na pozemcích p.č. 277/1, 277/2, 495/1, 580 v katastrálním území Dolní Žleb. Nově budovaná zpevněná plocha bude obdélného půdorysu o rozměrech cca 24,20 m x 5,00 m.
- Zpevněná plocha bude vymezená betonovými silničními obrubníky a betonovými parkovacími zábrany, povrch plochy bude ze zatravněvacích tvárníc.

### II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1) Stavba "Zpevněné plochy pro otáčení vozidel komunální služby a zásahových vozidel" bude umístěna na pozemcích p.č. 277/1, 277/2, 495/1, 580 v katastrálním území Dolní Žleb, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:200.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/44345/2013/Ub  
Spisová zn.: OSU/182/2013  
Vyřizuje: Bc. Jaroslav Urbánek, DiS.  
Telefon: 412 591 152  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 21.05.2013

ČEZ Distribuce, a. s.  
Teplická č.p. 874/8  
Děčín IV-Podmokly  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4326/2013

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 28.12.2012 podala

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje Václav Rezek - REFLEX s.r.o., IČO 64053288, Litoměřická č.p. 12/102, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

### rozhodnutí o umístění stavby

**Děčín-Chmelnice, stavební úpravy elektrického vedení NN (ulice V Lukách, Višňova, Chmelnická)**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 643/2, 270/1, 694, 690, 691, 688/1, 688/2, 543/10, 543/9, 543/8, 543/7, 543/5, 543/4, 543/1, 543/11, 692/1, 641, 693, 689, 544, 546 v katastrálním území Chrochvice a dále na pozemcích parc. č. 584/1, 533, 532, 538/1, 523, 522, 520/1, 583, 518, 531, 524, 519, 499, 498, 500, 504, 510/1, 510/2, 510/5, 494/1, 506/1, 580, 508, 509, 482, 483/1, 483/2, 476, 472/2, 486, 488, 472/1, 490, 565/1, 579/1, 408/7, 497, 502, 505, 511/1, 511/2, 511/3, 507, 481, 475 471/2, 408/7, 579/1, 579/2, 467, 462, 461, 805, 806, 807, 809, 856, 813, 815/1, 976, 974, 972, 971/1, 826, 827, 830/4, 888/2, 987, 835, 839, 882/1, 881/1, 882/2, 878/1, 966, 968, 677, 885, 468, 465, 460, 463, 810/2, 815/2, 975, 887, 836, 883, 840, 408/7, 579/1, 565/1, 490, 448, 447/1, 569/1, 417, 418/1, 565/1, 419/1, 444/4, 160, 423, 424, 567/1, 568, 428/1, 158, 155, 164, 153, 171, 149, 565/2, 551, 191/3, 411, 569/4, 569/3, 408/10, 427/1, 151, 435, 441, 426, 425, 421, 159, 156, 154, 162, 170, 152, 150, 569/2, 447/4, v katastrálním území Vislnice, jak je zakresleno v jednotlivých situacích v měřítku 1:500. Ověřené situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Druh a účel umísťované stavby:

- síť technické infrastruktury.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad  
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/26286/2013/ed  
Spisová zn.: OSU/11477/2013  
Vyřizuje: Eva Dudková  
Telefon: 412 591 252  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 25.03.2013

Simona Hájková  
Slovanská č.p. 1345/73A  
Děčín VI-Letná  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4310/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 05.02.2013 podala

**Simona Hájková, nar. 01.09.1972, Slovanská č.p. 1345/73A, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje Ing. Vladimír Beran, IČO 86888838, Popovická č.p. 2009/61, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

### rozhodnutí o umístění stavby

#### Rodinný dům

(dále jen "stavba") na pozemku p.č. 543/8 v katastrálním území Chrochvice, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:200. Ověřená situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Rodinný dům (stavba pro bydlení).

Umístění stavby na pozemku:

- Rodinný dům bude atypická zděná stavba, částečně dvoupodlažní, nepodsklepená, s pultovými střechami a půdorysem do tvaru písmene „L“. K západní fasádě rodinného domu bude přistavěn sklad zahradního nářadí. K objektu bude při jihozápadní straně přičleněna terasa. Součástí stavby bude dále zastřešené odstavné stání, studna s přípojkou vody, dešťová kanalizace se vsakovacím zářezem, přípojka splaškové kanalizace, ČOV se vsakovací rýhou, zpevněné plochy a oplocení pozemku.
- Rodinný dům bude napojen na rozvody el. energie (není součástí tohoto rozhodnutí).

### II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1) Stavba "Rodinný dům" bude umístěna na pozemku p.č. 543/8 v katastrálním území Chrochvice, ve vzdálenosti cca 3,0 m od hranice s p.p.č. 543/7 a při společné hranici s p.p.č. 545/8 a 541/2, vše v katastrálním území Chrochvice, jak je zakresleno v situaci.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/48727/2013/Fi  
Spisová zn.: OSU/10602/2013  
Vyřizuje: Jan Fichtner  
Telefon: 412 591 141  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 03.06.2013

ČEZ Distribuce, a. s.  
Teplická č.p. 874/8  
Děčín IV-Podmokly  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4330/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 01.02.2013 podala

a.s. ČEZ Distribuce, IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje ELSTAV JK, s.r.o., IČO 47284200, Pražská č.p. 456/1, 408 01 Rumburk - Rumburk 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

### rozhodnutí o umístění stavby

**DC-Děčín, ul. Oblouková, úprava kVN**

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 2468/6, 2468/9, 2468/14, 2468/15, 2468/18 v katastrálním území Děčín, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500. Ověřená situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Síť technického vybavení. Přeložka stávajícího kabelového vedení VN.

Popis stavby:

- Stávající zemní kabel VN bude na p.p.č. 2468/14 v katastrálním území Děčín odkopán. Kabel VN bude veden v nové trase po p.p.č. 2468/14, 2468/6, 3468/15, 2468/18, 2468/9 v katastrálním území Děčín. Na p.p.č. 2468/9 v katastrálním území Děčín bude kabel naspojován na stávající zemní kabel VN (kde bude stávající zemní kabel VN rovněž odkopán a přerušen). Celková délka přeložky kabelového vedení VN bude 65 m.

### II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

- 1) Stavba "DC-Děčín, ul. Oblouková, úprava kVN" bude umístěna na pozemcích p.č. 2468/6, 2468/9, 2468/14, 2468/15, 2468/18 v katastrálním území Děčín, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/30436/2013/Ub  
Spisová zn.: OSU/10075/2013  
Vyřizuje: Bc. Jaroslav Urbánek, DiS.  
Telefon: 412 591 152  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 08.04.2013

ČEZ Distribuce, a. s.  
Teplická č.p. 874/8  
Děčín IV-Podmokly  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4315/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 31.01.2013 podala společnost

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje ENPROSPOL s.r.o., IČO 28725450, Resslova č.p. 357/9, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

### **rozhodnutí o umístění stavby**

**kabelové vedení VN (ozn. stavby DC\_Děčín, Slovanská, ppč. 1270, nové kVN)**

(dále jen "stavba") na **pozemcích parc. č. 1715, 1269, 1270 v katastrálním území Podmokly**, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500. Ověřená situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Druh a účel umisťované stavby:

- síť technické infrastruktury.

Popis stavby:

Stávající kabelové vedení VN typ ANKTOPV 3x185, které je uloženo v tělese chodníku (p.p.č. 1715) bude přerušeno a naspojováno novým kabelem 3x35-AXEKVCE, který povede protlakem pod vozovkou ul. Slovanská (p.p.č. 1715), po pozemku parc. č. 1269 až na pozemek parc. č. 1270 vše v katastrálním území Podmokly. Vedení bude ukončeno v nové vestavěné TS obchodního centra Pivovar Děčín. Vestavěná TS není předmětem tohoto rozhodnutí. Délka trasy kabelového vedení bude 130,0 m.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/38082/2013/FI  
Spisová zn.: OSU/11755/2013  
Vyřizuje: Jan Fichtner  
Telefon: 412 591 141  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 29.04.2013

Statutární město Děčín  
Mírové nám. č.p. 1175/5  
Děčín IV-Podmokly  
405 38 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4321/2013

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o využití území (dále jen "rozhodnutí o využití území"), kterou dne 07.02.2013 podalo

**Statutární město Děčín, IČO 00261238, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

### rozhodnutí o využití území

**Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město - SO 901 - Vybavení dětských hřišť, víceúčelová hřiště**

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 237/1, 427/4, 427/5, 427/6, 462, 604/1, 616, 630 v katastrálním území Děčín-Staré Město, jak je zakresleno v situacích v měřítku 1:1000 a 1:350. Ověřené situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

### Popis využití území:

*Hřiště na p.p.č. 616 v katastrálním území Děčín-Staré Město*

Rozměry hřiště budou 14,0 m x 11,0 m. Dopadová plocha hřiště bude provedena v celé ploše z kačírku. Oplocení bude plaňkové do výšky 0,8 m. Stávající prolézačka, houpačka, pískoviště budou odstraněny.

### Herní prvky:

- sestava 1x - dvě věže se stříškou, laminátová skluzavka, zavěšený most, lanový žebřík, schůdky, meziplošina, šplhací lano, lezecká stěna,
- houpačí síť 1x,
- kolotoč bez zábradlí 1x,
- pružinové houpadlo 2x,
- vahadlová houpačka 1x,
- lavička pro zabetonování 2x,
- odpadkový koš 1x,
- informační tabule 1x.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/38639/2013/Fi  
Spisová zn.: OSU/12404/2013  
Vyřizuje: Jan Fichtner  
Telefon: 412 591 141  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 30.04.2013

Statutární město Děčín  
Mírové nám. č.p. 1175/5  
Děčín IV-Podmokly  
405 38 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4322/2013

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 07.02.2013 podalo

**Statutární město Děčín, IČO 00261238, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

### rozhodnutí o umístění stavby

#### Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město - SO 401 - Veřejné osvětlení

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 247, 319, 447, 503, 532, 617, 697/4 v katastrálním území Děčín-Staré Město, jak je zakresleno v situacích v měřítku 1:1000. Ověřené situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Síť technického vybavení (veřejné osvětlení). Cílem stavby je osvětlení stávajících a nových přechodů pro chodce.

Umístění stavby na pozemku:

- Osvětlení přechodů bude provedeno svítidly spec. pro osvětlení přechodů. Svítidla budou osazena světelnými zdroji CDM-TT 100W. Barva světla bude bílá. Svítidla budou instalována na bezpatcový sloup do výšky 6 m nad úroveň komunikace, osazena 2 m před přechod ve směru jízdy automobilu. Nové osvětlení přechodů bude napojeno zemním kabelovým vedením na stávající vedení veřejného osvětlení.

### II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

- 1) Stavba "Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město - SO 401 - Veřejné osvětlení" bude umístěna na pozemcích p.č. 247, 319, 447, 503, 532, 617, 697/4 v katastrálním území Děčín-Staré Město, jak je zakresleno v situacích v měřítku 1:1000.





# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/28879/2013/Ub  
Spisová zn.: OSU/13393/2013  
Vyřizuje: Bc. Jaroslav Urbánek, DiS.  
Telefon: 412 591 152  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 03.04.2013

Jan Smejkal  
Kosmonautů č.p. 165  
Děčín XXVII-Březiny  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4312/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 11.02.2013 podal

**Jan Smejkal, nar. 28.10.1971, Kosmonautů č.p. 165, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín 2, kterého zastupuje Kateřina Iwanejko, Kunratice u Cvikova 34, 471 55 Kunratice u Cvikova**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

### **rozhodnutí o umístění stavby**

#### **rodinný dům**

(dále jen "stavba") na **pozemcích parc. č. 152/3, 830/1 v katastrálním území Březiny u Děčína**, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500. Ověřená situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Druh a účel umisťované stavby:

- Rodinný dům (stavba pro bydlení).

Popis stavby:

Předmětem tohoto rozhodnutí je novostavba samostatně stojícího jednopodlažního, nepodsklepeného rodinného domu s obytným podkrovím. Na západní straně rodinného domu bude přistavěno otevřené garážové stání, na jižní straně bude navazovat terasa. Objekt rodinného domu bude zastřešen sedlovou střechou. Garážové stání bude zastřešeno pultovou střechou. Zdroj pitné vody bude zajištěn vybudováním nové vodovodní přípojky ze stávajícího vodovodu. Splaškové odpadní vody budou svedeny do bezodtokové jímky. K zajištění přístupu a příjezdu k rodinnému domu budou provedeny zpevněné plochy. Součástí stavby bude dále dešťová kanalizace. Napojení na elektrickou energii bude řešeno samostatně a to dodavatelem (ČEZ Distribuce a.s.). Přístup a příjezd na pozemek rodinného domu bude zajištěn z účelové komunikace pozemek parc. č. 781/1 v katastrálním území Březiny u Děčína.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/29355/2013/Ub  
Spisová zn.: OSU/16347/2013  
Vyřizuje: Bc. Jaroslav Urbánek, DiS.  
Telefon: 412 591 152  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 15.04.2013

Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.  
Královská č.p. 1081/16  
1100 Praha 1

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4314/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 20.02.2013 podala společnost

**Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., IČO 00526282, Královská č.p. 1081/16, 1100 Praha 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

### rozhodnutí o umístění stavby

#### autosalon Volkswagen

(dále jen "stavba") na **pozemcích parc. č. 2516, 2517, 2519/2, 2925/1 v katastrálním území Děčín**, jak je zakresleno v situaci stavby v měřítku 1:250. Ověřená situace stavby tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

#### Druh a účel umísťované stavby:

Předmětem tohoto rozhodnutí je novostavba autosalonu, který je navržen jako skeletový jednopodlažní nepodsklepený objekt s vestavěným meziprostorem – galerií na části půdorysu. Autosalon bude umístěn na volné ploše vedle stávajícího autosalonu Škoda, podél komunikace ul. Oblouková. Objekt bude zastřešen plochou střechou. Zdroj pitné vody bude zajištěn vybudováním nové vodovodní přípojky. Odkanalizování objektu bude provedeno novou kanalizační přípojkou. Součástí stavby bude dále STL plynovodní přípojka, dešťová kanalizace, přeložka vodovodní přípojky, přeložka dešťové kanalizace a informační prvek (pylon). Parkování zákazníků a zaměstnanců bude zajištěno na stávající ploše podél jižní a východní strany objektu a to včetně dvou míst pro parkování osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Napojení na elektrickou energii bude řešeno samostatně a to dodavatelem (ČEZ Distribuce a.s.). Areál autosalonu bude k místní komunikaci ul. Oblouková připojen přes stávající sjezd.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad  
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/44239/2013/FI  
Spisová zn.: OSU/20891/2013  
Vyřizuje: Jan Fichtner  
Telefon: 412 591 141  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 20.05.2013

RWE GasNet, s.r.o.  
Klíšská č.p. 940  
Klíše  
401 17 Ústí nad Labem

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4325/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 06.03.2013 podala

s.r.o. RWE GasNet, IČO 27295567, Klíšská č.p. 940, Klíše, 401 17 Ústí nad Labem, kterou zastupuje s.r.o. RWE Distribuční služby, IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 657 02 Brno 2, kterou zastupuje Inpos - projekt, s.r.o., IČO 25446355, Nitranská č.p. 381/7A, 460 12 Liberec III-Jeřáb

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

### rozhodnutí o umístění stavby

#### STL plynovod a přípojky

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 2260, 2923, 2927, 3022/1, 3022/2, 3045, 3046, 3047, 3056/2, 3058, 3059 v katastrálním území Děčín, jak je zakresleno na snímku katastrální mapy v měřítku 1:1000 a v situacích v měřítku 1:200. Ověřený snímek z katastrální mapy a ověřené situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Síť technického vybavení.

Popis stavby:

- Nový STL plynovod PE 160 x 9,1 bude napojen na stávající uzávěr DN 200 (ID198113). Bude provedena redukce DN 200/PE 225 a redukce DN 150/160. Plynovod PE 160 x 9,1 bude veden převážně v souběhu s původní trasou. První část trasy bude vedena mimo komunikaci ul. 17. listopadu, v přilehlé asfaltové parkovací ploše. V prostoru před nádražím bude trasa převedena do komunikace ul. 17. listopadu. Komunikaci pak bude vedena až do prostoru k viaduktu, kde bude vyvedena mimo komunikaci do nezpevněného pozemku Českých drah. Zde bude protlakem křížit bezejmennou vodoteč. Za vodotečí bude plynovod zaveden do prostoru stávajícího uzávěru a bude zde osazen nový zemní uzávěr v teleskopickém provedení do poklopu DN 150. Za uzávěrem bude osazena přechodka PE 160/DN 150 a proveden propoj na stávající STL plynovod DN 150. V dotčeném úseku se nachází 7 stávajících přípojek.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad  
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/55802/2013/Ub  
Spisová zn.: OSU/19411/2013  
Vyřizuje: Bc. Jaroslav Urbánek, DiS.  
Telefon: 412 591 152  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 26.06.2013

Ladislav Konfršt  
Slovanská č.p. 1851/48  
Děčín VI-Letná  
405 02 Děčín 2

Jana Konfrštová  
Slovanská č.p. 1851/48  
Děčín VI-Letná  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4332/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 01.03.2013 podali

**Ladislav Konfršt, nar. 01.01.1964, Slovanská č.p. 1851/48, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 2, Jana Konfrštová, nar. 06.05.1964, Slovanská č.p. 1851/48, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 2, které zastupuje Šárka Mancová, IČO 49066960, Kamenická č.p. 1107/175, Děčín II-Nové Město, 405 01 Děčín 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

### rozhodnutí o umístění stavby

#### Novostavba garáže

(dále jen "stavba") na **pozemku parc. č. 1669/1 v katastrálním území Podmokly**, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:250. Ověřená situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí (obdrží stavebník).

#### Popis stavby:

Předmětem tohoto rozhodnutí je samostatně stojící, nepodsklepená jednopodlažní garáž pro odstavení dvou automobilů. Zastřešení garáže bude řešeno pultovou střechou. Stavba bude napojena pouze na rozvod elektrické energie ze stávajícího rodinného domu. Dešťové vody ze střechy budou svedeny do retenčních nádob na pozemku stavebníka. Příjezd bude zajištěn z místní komunikace pozemek parc. č. 1715 v katastrálním území Podmokly.

#### II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- 1) Novostavba garáže bude umístěna na pozemku parc. č. 1669/1 v katastrálním území Podmokly v nejmenší vzdálenosti 2,0 m od hranice pozemku parc. č. 1668/1 v katastrálním



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/34089/2013/Ub  
Spisová zn.: OSU/20956/2013  
Vyřizuje: Bc. Jaroslav Urbánek, DiS.  
Telefon: 412 591 152  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 17.04.2013

Jana Heřmánková  
Školní č.p. 269  
Kamenná  
407 01 Jílové u Děčína

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4319/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 06.03.2013 podala

**Jana Heřmánková, nar. 12.09.1963, Školní č.p. 269, Kamenná, 407 01 Jílové u Děčína**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

### **rozhodnutí o umístění stavby**

#### **zahradní domek**

(dále jen "stavba") na pozemku **parc. č. 1373/4 v katastrálním území Horní Oldřichov**, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500. Ověřená situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

#### Popis stavby:

Předmětem tohoto rozhodnutí je dřevěná novostavba samostatně stojícího zahradního domku. Zahradní domek bude jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešen sedlovou střechou. Stavba nebude připojena na rozvody inž. sítí a nebude vytápěna.

#### II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

- 1) Stavba „zahradní domek“ bude umístěna na pozemku parc. č. 1373/4 v katastrálním území Horní Oldřichov, ve vzdálenosti 4,2 m od hranice pozemku parc. č. 1373/5 v katastrálním území Horní Oldřichov a ve vzdálenosti 6,5 m od hranice pozemku parc. č. 1368/3 v katastrálním území Horní Oldřichov, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500.
- 2) Pro uskutečnění umístěvané stavby se současně jako stavební pozemek (zastavěná plocha), vymezuje část pozemku parc. č. 1373/4 v katastrálním území Horní Oldřichov o výměře 20,0 m<sup>2</sup>.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad  
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/47104/2013/ed  
Spisová zn.: OSU/28215/2013  
Vyřizuje: Eva Dudková  
Telefon: 412 591 252  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 29.05.2013

ČEZ Distribuce, a. s.  
Teplická č.p. 874/8  
Děčín IV-Podmokly  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4328/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.03.2013 podala

**ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje V A M A s.r.o., IČO 47287926, Vilsnická č.p. 94, Děčín XII-Vilsnice, 405 02 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### rozhodnutí o umístění stavby

**DC\_Děčín, č.p. 2828/16, úprava kNN  
(ozn. stavby IV-12-4011361)**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3006/1 v katastrálním území Děčín, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500. Ověřená situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Druh a účel umísťované stavby:

- Síť technické infrastruktury.

Popis stavby:

Zřízení nového odběrného místa bude realizováno vytvořením kabelové smyčky na stávajícím podzemním kabelovém vedení – kabelu AYKY 4x70mm<sup>2</sup>, jehož trasa vede v pozemku parc. č. 3006/1 v katastrálním území Děčín. Stávající trasa bude odkryta společně s ostatními vytýčenými inženýrskými sítěmi (Telefónica). Na pozemku parc. č. 3006/1 v katastrálním území Děčín bude provedeno přerušení kabelu a jeho naspojování s oboustranným vyvedením s ukončením kabelové smyčky kabelu AYKY 4x70 mm<sup>2</sup> v přípojkové skřini SS100/NKE1P-C, která bude umístěna na pozemku parc. č. 3006/1, při společné hranici s pozemkem parc. č. 2828/61, u stávající chatky č. e. 9095 na parc. č. 2828/16, vše v katastrálním území Děčín. Délka trasy úpravy kabelového vedení NN bude 4,0 m.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/42908/2013/ed  
Spisová zn.: OSU/24660/2013  
Vyřizuje: Eva Dudková  
Telefon: 412 591 252  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 15.05.2013

ČEZ Distribuce, a. s.  
Teplická č.p. 874/8  
Děčín IV-Podmokly  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4324/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 19.03.2013 podala

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje ENPROSPOL s.r.o., IČO 28725450, Resslova č.p. 357/9, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

### **rozhodnutí o umístění stavby**

**Děčín, Žlebská 484, úprava vNN, kVN  
(ozn. stavby IV-12-4011710)**

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 2221/6, 2904/1, 2904/22, 2904/23, 2906, 2913 v katastrálním území Děčín, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500. Ověřená situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Druh a účel umísťované stavby:

- síť technické infrastruktury.

Popis stavby:

#### SO 01 Přeložka kabelů VN

Stávajícího zemní kabelové vedení VN 10kV, ANKOPV 3x120 bude v nové trase mezi trafostanicemi TS DC\_1740 Lázeňská a TS DC\_2051 Anenská přeloženo a vyměněno za nové 22kV, AXEKVCE3x240 (L=71). Stavba bude realizována v úseku od objektu č.p. 462 ul. Lázeňská překopem komunikace na p.p.č. 2913, přes p.p.č. 2221/6, 2904/23 a dále protlakem pod vozovkou sil. I/62 ul. Pohraniční (p.p.č. 2904/1) až k chodníku na pozemku p.č. 2904/22 a dále v chodníku na p.p.č. 2906 (ul. Boženy Němcové), vše v katastrálním území Děčín. Startovací jáma protlaku o velikosti cca 2x1,5m bude umístěna na p.p.č. 2221/6, cílová jáma o velikosti cca 1,5x1,5m bude umístěna na pozemku p.č. 2904/22, vše v katastrálním území Děčín.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/41717/2013/Ub  
Spisová zn.: OSU/27579/2013  
Vyřizuje: Bc. Jaroslav Urbánek, DiS.  
Telefon: 412 591 152  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 13.05.2013

Petr Mališ  
Hudečkova č.p. 669/4  
Děčín I-Děčín  
405 02 Děčín 2

Mgr. Štěpánka Mališová  
Hudečkova č.p. 669/4  
Děčín I-Děčín  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4323/2013

(změna územního rozhodnutí č. STÚ-ÚPA-328/1-1522/98-ur3008/VD )

#### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 a 94 stavebního zákona žádost o vydání změny rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 27.03.2013 podali

**Petr Mališ, nar. 18.07.1979, Hudečkova č.p. 669/4, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2 a Mgr. Štěpánka Mališová, nar. 13.07.1978, Hudečkova č.p. 669/4, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2, které zastupuje Ing. Hana Víchová, IČO 75868105, Raisova č.p. 883/6, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 94 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

#### **rozhodnutí o umístění stavby**

#### **rodinný dům**

(dále jen "stavba") na **pozemku parc. č. 769/1 (zahrada) v katastrálním území Děčín**, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:200. Ověřená situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Rodinný dům (stavba pro bydlení).

Popis stavby:

Jedná se o změnu územního rozhodnutí č. STÚ-ÚPA-328/1-1522/98-ur3008/VD, která spočívá ve změně výkresové dokumentace rodinného domu a jeho osazení na pozemku parc. č. 769/1 v katastrálním území Děčín s tím, že způsob připojení na inženýrské sítě bude provedeno dle původní dokumentace. Rodinný dům bude třípodlažní (dvě nadzemní podlaží a jedno podlaží částečně situováno pod terénem). Objekt rodinného domu bude zastřešen valbovou střechou. Na severozápadní straně rodinného domu bude umístěno stání pro odstavení dvou osobních





# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/56916/2013/FI  
Spisová zn.: OSU/30733/2013  
Vyřizuje: Jan Fichtner  
Telefon: 412 591 141  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 01.07.2013

AFC Servis DC a.s.  
Březová č.p. 62/137  
Děčín III-Staré Město  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4335/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 08.04.2013 podal

**AFC Servis DC a.s., IČO 27274691, Březová č.p. 62/137, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín 2, zastoupen Dis. Dagmar Vinšovou AK-UNIPROJEKT, IČO 88589838, U Tvrze č.p. 1454/2, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **rozhodnutí o umístění stavby**

#### **Vnitropodniková výdejna pohonných hmot**

(dále jen "stavba") na pozemku p.č. 314/1 v katastrálním území Děčín-Staré Město, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500. Ověřená situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

### Popis stavby:

- V areálu společnosti AFC Servis DC na pozemku p.č. 314/1 v katastrálním území Děčín-Staré Město bude umístěna nadzemní nádrž pohonných hmot, která bude osazena na železobetonovou desku. Výdejní stojan bude umístěn přímo na nádrži. Nádrž bude dvouplášťová, ocelová, o max. objemu 18 m<sup>3</sup>. Nádrž bude zastřešena lehkou ocelovou konstrukcí uloženou na čtyřech sloupech umístěných a kotvených na úrovni základové desky. Střeška bude z plechové střešní krytiny. V místě stání čerpacího vozu bude provedena betonová jímka o rozměrech 2,5 m x 5,5 m a hloubce 0,2 m. Jímka bude zakryta ocelovými pojezdovými plechy s otvory pro odtok odkapů z vozidla. Jímka bude ochráněna proti vtoku dešťových vod zvýšením okrajů o 0,02 m nad úroveň okolní pojezdové asfaltové plochy. Užitečný objem jímky bude 1,7 m<sup>3</sup>. Vnitřek jímky bude opatřen hloubkovou hydroizolací Hydro Blok, která zajistí vodotěsnost jímky. Vnitropodniková výdejna pohonných hmot bude v provozu po dobu pracovní doby firmy. Výdejna pohonných hmot bude mít samoobslužný provoz. K výdejně pohonných hmot bude přiveden kabel el. energie ze stávajícího distribučního rozvodu v areálu firmy. Stavba vnitropodnikové výdejně pohonných hmot bude umístěna v areálu firmy, která má stávající komunikační připojení. V areálu je stávající asfaltová plocha, která bude sloužit pro příjezd k výdejně pohonných hmot. Stáček místo bude umístěno v rovině a zpevněno a dimenzováno na pojezd



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/75252/2013/Fi  
Spisová zn.: OSU/31085/2013  
Vyřizuje: Jan Fichtner  
Telefon: 412 591 141  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 30.08.2013

ČEZ Distribuce, a. s.  
Teplická č.p. 874/8  
Děčín IV-Podmokly  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4349/2013

#### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 09.04.2013 podala

a.s. ČEZ Distribuce, IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje MARTIA a.s., IČO 25006754, Teplická č.p. 207/129, 405 02 Děčín 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### rozhodnutí o umístění stavby

#### DC\_Děčín, Čsl. Mládeže, č.p. 150/1, úprava kNN

(dále jen "stavba") na pozemku p.č. 789/3 – ostatní plocha v katastrálním území Podmokly, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500.

Druh a účel umísťované stavby:

- Sít' technického vybavení – přeložka stávajícího vedení NN.

Popis stavby:

- Ze stávající rozpojovací skříně č. R101 bude vyvedeno zemní kabelové vedení AYKY 4x25 okolo plánované přistavby autoopravny. Zemní kabelové vedení AYKY 4x25 bude napojeno kabelovou spojkou na stávající zemní kabelové vedení AYKY 4x25 na pozemku p.č. 789/3 v katastrálním území Podmokly. Délka trasy bude 12 m.

#### II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1) Stavba "DC\_Děčín, Čsl. Mládeže, č.p. 150/1, úprava kNN" bude umístěna na pozemku p.č. 789/3 v katastrálním území Podmokly, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500.

2) Stavbou musí být respektována veškerá stávající nadzemní i podzemní zařízení jiných správců (vlastníků) sítí. Před zahájením zemních prací je nutno veškeré podzemní sítě (včetně domovních přípojek) nechat vytýčit. O vytýčení bude vydán protokol.

3) Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení stávajících inženýrských sítí a to tak, aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/64538/2013/FI  
Spisová zn.: OSU/33074/2013  
Vyřizuje: Jan Fichtner  
Telefon: 412 591 141  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 25.07.2013

ČEZ Distribuce, a. s.  
Teplická č.p. 874/8  
Děčín IV-Podmokly  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4339/2013

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 15.04.2013 podala

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje ELMO Schoř, s.r.o., IČO 25445421, Máchova č.p. 680, 410 02 Lovosice 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **rozhodnutí o umístění stavby**

**DC\_Děčín, Na Slatinách, čp. 55, nové kNN**

(dále jen "stavba") na pozemcích st.p.č. 758, p.č. 710/4, 806/5, 806/28, 806/29, 806/39 v katastrálním území Bynov, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500. Ověřená situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Sít' technického vybavení.

Popis stavby:

- Pro zajištění požadovaného příkonu bude vyměněn rozvaděč NN na DTS Bynov – Pod Vrchem DC\_1872, odkud bude vyveden kabel AYKY 3x240+120. Tímto kabelem se zasmyčkuje skříň R167 na p.p.č. 806/39 v katastrálním území Bynov a zakončí se ve stávající rozpojovací skříni R153 na p.p.č. 710/4 v katastrálním území Bynov. Nový kabel bude kopírovat stávající vedení NN v celé trase. Délka trasy vedení bude cca 160 m.

### II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

- 1) Stavba "DC\_Děčín, Na Slatinách, čp. 55, nové kNN" bude umístěna na pozemcích st.p.č. 758, p.č. 710/4, 806/5, 806/28, 806/29, 806/39 v katastrálním území Bynov, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/46579/2013/Ub  
Spisová zn.: OSU/30754/2013  
Vyřizuje: Bc. Jaroslav Urbánek, DiS.  
Telefon: 412 591 152  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín

Martina Chudobová  
Dvořákova č.p. 1330/22  
Děčín II-Nové Město  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4328/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 08.04.2013 podala

**Martina Chudobová, nar. 11.08.1968, Dvořákova č.p. 1330/22, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje Soňa Dlouhá, IČO 13458876, Děčín XXIV-Krásný Studenec 95, 405 02 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### rozhodnutí o umístění stavby

#### rodinný dům

(dále jen "stavba") na **pozemcích st.p.č. 557, parc. č. 154 a 142/5 vše v katastrálním území Prostřední Žleb**, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:400. Ověřená situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Druh a účel umísťované stavby:

- Rodinný dům (stavba pro bydlení).

Popis stavby:

Předmětem tohoto rozhodnutí je novostavba samostatně stojícího jednopodlažního, podsklepeného rodinného domu s obytným podkrovím. Rodinný dům bude umístěn na místě stávajícího objektu rodinné rekreace, který bude odstraněn, kromě zděného suterénu. Suterén bude částečně rozšířen, tak aby stropní konstrukce mohla v I.NP sloužit jako pochůzná terasa. Objekt rodinného domu bude zastřešen sedlovou střechou. Terasa bude zastřešena přesahem střešní konstrukce. Součástí stavby bude dřevěný otevřený přístřešek pro odstavení osobního automobilu, který bude proveden na upravené ploše z důvodů výškového rozdílu. Upravená plocha bude provedena z modulové stěny z KB bloků. Přístřešek bude zastřešen sedlovou střechou. Rodinný dům bude napojen na stávající rozvody inž. sítě (voda, kanalizace a elektrická energie). Součástí stavby bude dále dešťová kanalizace. Přístup a příjezd na



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/58994/2013/ed  
Spisová zn.: OSU/33674/2013  
Vyřizuje: Eva Dudková  
Telefon: 412 591 252  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 11.07.2013

ČEZ Distribuce, a. s.  
Teplická č.p. 874/8  
Děčín IV-Podmokly  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4336/2013

#### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 16.04.2013 podala

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje MARTIA a.s., IČO 25006754, Teplická č.p. 207/129, 405 02 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **rozhodnutí o umístění stavby**

#### **DC\_ Děčín, Vilsnická č.p. 18, úprava vNN**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 227, 228, 563/1 v katastrálním území Vilsnice, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500. Ověřená situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Sít' technické infrastruktury.

Popis stavby:

Zřízení nového odběrného místa bude realizováno ze stávajícího betonového stožáru - p.b. č. 72 (9m/6kN), který je umístěn na pozemku parc. č. 228 v katastrálním území Vilsnice. Ze stávajícího p.b. č. 72 bude převěšeno nové vzdušné vedení kabelu AYKYz 4x25 přes komunikaci na parc. č. 563/1 v katastrálním území Vilsnice na nový stožár - p.b. č. 223 (9m/6k), který bude umístěn na pozemku parc. č. 227 v katastrálním území Vilsnice.

Délka trasy kabelové přípojky – úpravy vzdušného vedení NN bude 16,0 m.

#### II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

- 1) Stavba „DC\_ Děčín, Vilsnická č.p. 18, úprava vNN“ bude umístěna na pozemcích parc. č. 227, 228, 563/1 v katastrálním území Vilsnice, jak je zakresleno v situaci.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/45959/2013/Ub  
Spisová zn.: OSU/33175/2013  
Vyřizuje: Bc. Jaroslav Urbánek, DiS.  
Telefon: 412 591 152  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 24.05.2013

Monika Šmahová  
V Sídlišti č.p. 380  
Děčín XXXII-Boletice nad Labem  
407 11 Děčín 9

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4327/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 15.04.2013 podala

**Monika Šmahová, nar. 07.06.1967, V Sídlišti č.p. 380, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 Děčín 9**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **rozhodnutí o umístění stavby**

#### **sklad zahradního náradí**

(dále jen "stavba") na pozemku **parc. č. 841/2 v katastrálním území Děčín-Staré Město**, jak je zakresleno v celkové situaci v měřítku 1:500. Ověřená situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

#### Popis stavby:

Předmětem tohoto rozhodnutí je zděný sklad zahradního náradí, který se bude nacházet v zahrádkářské kolonii v Děčíně III-Pod Chlumem. Sklad bude jednopodlažní s půdním prostorem, zastřešený sedlovou střechou. Stavba nebude připojena na rozvody inženýrských sítí.

#### II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

- 1) Stavba „sklad zahradního náradí“ bude umístěna na pozemku parc. č. 841/2 v katastrálním území Děčín-Staré Město, v minimální vzdálenosti 2,0 m od hranice pozemku parc. č. 841/3 v katastrálním území Děčín-Staré Město a ve vzdálenosti 7,0 m od hranice pozemku parc. č. 738 v katastrálním území Děčín-Staré Město, jak je zakresleno v celkové situaci v měřítku 1:500.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/55622/2013/Fi  
Spisová zn.: OSU/38930/2013  
Vyřizuje: Jan Fichtner  
Telefon: 412 591 141  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 26.06.2013

České dráhy, a.s.  
nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12  
Nové Město  
110 15 Praha

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4331/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.04.2013 podala

**a.s. České dráhy, IČO 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, Nové Město, 110 15 Praha, kterou zastupuje PRODIN a.s., IČO 25292161, Jiráskova č.p. 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **rozhodnutí o umístění stavby**

#### **Rekonstrukce a dostavba haly oprav Děčín**

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 800/1, 800/38, 800/39, 800/45 v katastrálním území Podmokly, jak je zakresleno na snímku katastrální mapy v měřítku 1:1000 a v situaci v měřítku 1:500. Ověřený snímek z KM a ověřená situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

### Popis stavby:

#### *SO 101 Příjezdová komunikace*

Pro potřeby zajištění nákladních automobilů do haly a automobilů typu „dodávka“ k dílnám ze stávající areálové komunikace bude provedena příjezdová komunikace k severovýchodnímu štítu haly a dále pak mezi halou a stávajícím skladem PHM k dílnské části. Komunikace bude z části pojižděná těžkými nákladními vozidly a dále pak VZV o nosnosti 5t. Bude použita skládaná dlažba pro třídu zatížení D400: D1-D-1 (TDZ IV).

#### *SO 102 Zpevněné plochy*

Pro pojezd a zajištění manipulačních VZV z haly na venkovní zkušební a odstavné koleje bude mezi halou a venkovními kolejemi a před jihozápadním štítem haly provedena zpevněná



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/67046/2013/ed  
Spisová zn.: OSU/41380/2013  
Vyřizuje: Eva Dudková  
Telefon: 412 591 252  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 05.08.2013

ČEZ Distribuce, a. s.  
Teplická č.p. 874/8  
Děčín IV-Podmokly  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4343/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 10.05.2013 podala

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje GA Energo technik s.r.o., IČO 49196812, Na střílně AB, Bolevec-Orlík, 330 11 Plzeň**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### rozhodnutí o umístění stavby

**DC Křešice, Litoměřická, p.p.č. 841/2, KNN**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 720/1 – ostatní plocha, 772 – ostatní plocha, 841/2 – zahrada v katastrálním území Děčín-Staré Město, jak je zakresleno v situaci stavby v měřítku 1:500.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Sít' technické infrastruktury.

Popis stavby:

- Zřízení nového odběrného místa bude realizováno ze stávajícího kabelu AYKY 3x240+120 mm<sup>2</sup>; toto kabelové vedení bude odkopáno a přerušeno tak, aby jeden vývod mohl být ukončen v přípojkové skříni SS100 R53 v plastovém pilíři, který bude umístěn na parc. č. 720/1, při hranici s parc. č. 841/1, vše v katastrálním území Děčín-Staré Město. Druhý konec kabelového vedení bude naspojováním prodloužen a napojen do téže skříně. Z této skříně bude vyvedena kabelová přípojka AYKY 4x50 mm<sup>2</sup>, která bude dále vedena v pozemku parc. č. 772, podél pozemku parc. č. 841/1 až k pozemku parc. č. 841/2, kde bude přípojka ukončena ve skříni SS100 č. P51, která bude umístěna v oplocení na pozemku parc. č. 841/2, vše v katastrálním území Děčín-Staré Město.
- Délka trasy kabelového vedení bude 6 m, délka kabelové přípojky NN bude 30 m.





# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/66434/2013/ed  
Spisová zn.: OSU/45155/2013  
Vyřizuje: Eva Dudková  
Telefon: 412 591 252  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 01.08.2013

GPD a.s.  
Předmostí č.p. 1860/6  
Děčín V-Rozbělesy  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4342/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 22.05.2013 podala

**a.s. GPD, IČO 25031881, Předmostí č.p. 1860/6, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **rozhodnutí o umístění stavby**

**SO 01 Přístavba objektu Předmostí 1860/6,**

**SO 02 Novostavba administrativní budovy**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 3725/58 - druh pozemku ostatní plocha, parc. č. 3725/59 - druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 3725/62 - druh pozemku ostatní plocha, vše v katastrálním území Podmokly, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500.

Druh a účel umístěvané stavby:

- **SO 01 Přístavba stávajícího objektu** v areálu společnosti GPD, Předmostí č.p. 1860/6, Děčín V-Rozbělesy bude umístěna na pozemku parc. č. 3725/58 v katastrálním území Podmokly. Přístavba bude zděná na základových pasech, zastřešená pultovou střechou. V prostoru přístavby, který bude propojen se stávajícím autoservisem, budou parkovací stání pro 3 osobní automobily.
- Stávající objekt autoservisu s nově řešenou přístavbou bude propojen s novostavbou administrativní budovy propojovacím krčkem. Novostavba bude přes tento krček napojena ze stávající budovy na vodu, elektro a vytápění. Spojovací chodba bude z ocelových válcovaných profilů, opláštěná izolačními panely.
- **SO 02 Novostavba administrativní budovy** bude umístěna v areálu společnosti GPD, Předmostí č.p. 1860/6, Děčín V-Rozbělesy na pozemku parc. č. 3725/62 v katastrálním území Podmokly. Administrativní budova bude nepravidelného půdorysu, nepodsklepená, dvoupodlažní zděná stavba, založená na betonových základových pasech, s plochou střechou.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/64349/2013/ed  
Spisová zn.: OSU/46730/2013  
Vyřizuje: Eva Dudková  
Telefon: 412 591 252  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 25.07.2013

ČEZ Distribuce, a. s.  
Teplická č.p. 874/8  
Děčín IV-Podmokly  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4338/2013

#### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 27.05.2013 podala

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2**, kterého zastupuje **Libor Eichler, Komenského náměstí č.p. 34/44, Varnsdorf**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **rozhodnutí o umístění stavby**

#### **DC - Chlumská, p.p.č. 745/1, přípojka kNN**

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 745/1, 750/1 v katastrálním území Děčín-Staré Město, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500. Ověřená situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Druh a účel umísťované stavby:

- Sít' technické infrastruktury.

Popis stavby:

- Zřízení nového odběrného místa bude realizováno ze stávající PHDSS zemním kabelem AYKY 4x25 do nové přípojkové skříně SS100 (P145), která bude umístěna na pozemku p.č. 745/1 v katastrálním území Děčín-Staré Město, při společné hranici s pozemkem 750/1 v katastrálním území Děčín-Staré Město.
- Délka trasy kabelové přípojky NN bude 8,0 m.

#### II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

- 1) Stavba "DC - Chlumská, p.p.č. 745/1, přípojka kNN" bude umístěna na pozemcích p.č. 745/1, 750/1 v katastrálním území Děčín-Staré Město, jak je zakresleno v situaci.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/56856/2013/Ub  
Spisová zn.: OSU/44504/2013  
Vyřizuje: Ing. Jaroslav Urbánek  
Telefon: 412 591 152  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 01.07.2013

Jana Vondráčková  
Zemědělská č.p. 36  
Děčín XXXI-Křešice  
405 02 Děčín 2

Miroslav Vondráček  
Zemědělská č.p. 36  
Děčín XXXI-Křešice  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4334/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 20.05.2013 podali

**Miroslav Vondráček, nar. 01.04.1976, Zemědělská č.p. 36, Děčín XXXI-Křešice, 405 02 Děčín 2 a Jana Vondráčková, nar. 18.07.1970, Zemědělská č.p. 36, Děčín XXXI-Křešice, 405 02 Děčín 2, které zastupuje Hana Strnadová, IČO 76601692, Palackého č.p. 533, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### rozhodnutí o umístění stavby

#### rodinný dům

(dále jen "stavba") na **pozemcích parc. č. 335/1, 335/2, 333, 325 vše katastrálním území Křešice u Děčína**, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500. Ověřená situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí.

Druh a účel umísťované stavby:

- Rodinný dům (stavba pro bydlení).

Popis stavby:

Předmětem tohoto rozhodnutí je novostavba samostatně stojícího podsklepeného jednopodlažního rodinného domu. Objekt bude osazen na terénním zlomu (svažitém pozemku), který bude ze západu vyrovnán částečně zapuštěnou garáží, ke které bude sveden terénně „zapuštěný“ sjezd umístěný do zářezu. Rodinný dům bude zastřešen sedlovou střechou. Zdroj pitné vody bude zajištěn ze stávající domovní kopané studny umístěné na pozemku parc. č. 325 v katastrálním území Křešice u Děčína. Pouze bude vybudován domovní rozvod vody.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/65541/2013/Fi  
Spisová zn.: OSU/50553/2013  
Vyřizuje: Jan Fichtner  
Telefon: 412 591 141  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 29.07.2013

Emilia Kubišová  
Fibichova č.p. 601/28  
Děčín VI-Letná  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4340/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 10.06.2013 podala

**Emilia Kubišová, nar. 24.06.1939, Fibichova č.p. 601/28, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **rozhodnutí o umístění stavby**

#### **Zahradní chata**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2153/20 – zahrada v katastrálním území Podmokly, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:200.

Umístění stavby na pozemku:

- Jedná se o dřevěnou stavbu zahradní chaty. Objekt bude jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou. Chata nebude napojena na inženýrské sítě a nebude vytápěna.

### II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1) Stavba „Zahradní chata“ bude umístěna na pozemku parc. č. 2153/20 v katastrálním území Podmokly, ve vzdálenosti 2,0 m od hranice s pozemkem parc. č. 2153/1 v katastrálním území Podmokly a ve vzdálenosti 5,4 m od hranice s pozemkem parc. č. 2153/19 v katastrálním území Podmokly.

2) Pro uskutečnění umísťované stavby se současně jako stavební pozemek vymezuje část pozemku parc. č. 2153/20 v katastrálním území Podmokly o výměře 9,5 m<sup>2</sup>.

3) Zahradní chata bude obdélníkového půdorysu o maximálních rozměrech 3,8 m x 2,5 m. Maximální výška hřebene střechy bude +2,57 m nad terénem.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/72230/2013/FI  
Spisová zn.: OSU/49857/2013  
Vyřizuje: Jan Fichtner  
Telefon: 412 591 141  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 21.08.2013

RWE GasNet, s.r.o.  
Klíšská č.p. 940  
Klíše  
401 17 Ústí nad Labem

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4345/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 06.06.2013 podala

spol. s r.o. RWE GasNet, IČO 27295567, Klíšská č.p. 940, Klíše, 401 17 Ústí nad Labem, kterou zastupuje spol. s r.o. RWE Distribuční služby, IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 657 02 Brno 2, kterou zastupuje Inpos - projekt, s.r.o., IČO 25446355, Nitranská č.p. 381/7A, 460 12 Liberec III-Jeřáb

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### rozhodnutí o umístění stavby

**Reko MS Děčín - Elišky Krásnohorské**

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 778, 780, 833/2, 834/1, 834/2, 835/1, 835/2, 837/1, 837/11, 837/12, 838, 840, 841, 885, 889, 890, 901, 902/1, 904, 905/1, 905/2, 907/2, 907/3, 2114, 2116, 2118, 2120, 2122, 2124, 2126, 2128, 2131, 2132, 2133, 2159, 2161, 2163, 2165, 2166, 2168, 2170, 2172, 2174, 2175, 2965/6, 2976, 2984, 2987, 2988, 2990, 2994, 2997, 2998 v katastrálním území Děčín, jak je zakresleno na snímku katastrální mapy v měřítku 1:1000 a v situacích v měřítku 1:200.

Druh a účel umisťované stavby:

- Síť technického vybavení.

Popí stavby:

- Akce řeší odstavení stávajících NTL ocelových plynovodů DN 200, DN 150 a DN 50 v Děčíně v ulici Elišky Krásnohorské v úseku od ulice Kamenické po ulici Lužickou, a to včetně propojů do ulic Kamenická, Nedbalova, Riegrova, Vrchlického, Vokolkova a Lužické. Jedná se o úsek v délce cca 657 m včetně bočních odpojí a 38 ks přípojek z nichž 2 bez odběru budou odpojeny a ze zbývajících 36 bude 35 rekonstruováno a 1 přepojena. Původní plynovod DN 200 v úseku mezi ulicemi Kamenickou a Riegrovou bude nahrazen novým plynovodem PE 225 v délce cca 197 m a plynovod DN 150 ve zbytku trasy v délce cca 368 m plynovodem PE 160. V boční ulici (Nedbalova) bude stávající plynovod DN 50 v délce 53,0 m nahrazen novým plynovodem PE 90.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/66296/2013/Fi  
Spisová zn.: OSU/52340/2013  
Vyřizuje: Jan Fichtner  
Telefon: 412 591 141  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 01.08.2013

Alena Proroková  
Českolipská č.p. 351  
407 22 Benešov nad Ploučnicí

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4341/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14.06.2013 podala

**Alena Proroková, nar. 07.08.1952, Českolipská č.p. 351, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, kterou zastupuje Josef Vlk - Atelier Přípeř, IČO 40214044, Drážďanská č.p. 23, Děčín XVI-Přípeř, 405 02 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **rozhodnutí o umístění stavby**

#### **Septik a zemní filtr pro RD č.p. 96**

(dále jen "stavba") na pozemcích st.p.č. 139 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1462/13 - zahrada, 1462/17 – zahrada, v katastrálním území Velká Veleň, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:100.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Domovní čistírna odpadních vod.

Popis stavby:

- Splaškové odpadní vody ze stávajícího rodinného domu budou vyvedeny do nového plastového válcového třikomorového septiku (SK 1-EK). Odpadní voda z tohoto septiku bude dále zaústěna do zemního pískového filtru (ZF 4-EK) na jehož odtoku bude umístěna šachta pro kontrolní odběr vzorků. Takto přečištěná voda bude dále novou krátkou větví splaškové kanalizace zaústěna do vsakovacího systému.

### II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

- 1) Stavba "Septik a zemní filtr pro RD č.p. 96" bude umístěna na pozemcích st.p.č. 139, p.č. 1462/13, 1462/17 v katastrálním území Velká Veleň, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:100.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/63741/2013/Ub  
Spisová zn.: OSU/52438/2013  
Vyřizuje: Ing. Jaroslav Urbánek, DiS.  
Telefon: 412 591 152  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 29.07.2013

WEFA - Bohemia, spol. s r.o.  
Růžová č.p. 407/10  
Děčín III-Staré Město  
405 01 Děčín 1

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4337/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14.06.2013 podala

**WEFA - Bohemia, spol. s r.o., IČO 46712429, Růžová č.p. 407/10, Děčín III-Staré Město, 405 01 Děčín 1, kterou zastupuje Hana Navrátilová, IČO 12011479, Hvězdoslavova č.p. 78/8, Děčín VII-Chrochvice, 405 02 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### rozhodnutí o umístění stavby

**přístavba administrativního objektu a haly II v areálu firmy WEFA - Bohemia spol. s r.o.**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 848/1, 894/1, 894/4, 894/5, 894/6, 894/7 v katastrálním území **Děčín-Staré Město**, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:200. Ověřená situace tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí (obdrží stavebník).

Druh a účel umístěvané stavby:

- změna dokončené stavby (přístavba).

Popis stavby:

Předmětem tohoto rozhodnutí jsou přístavby ke stávající části výrobní haly a administrativnímu objektu v areálu firmy WEFA – Bohemia. Napojení vnitroareálové komunikace i zpevněné plochy před administrativní částí na ul. Růžová zůstane beze změn. Napojení na rozvody inž. sítí (elektrická energie, plyn, voda, splašková a dešťová kanalizace) zůstane beze změn, pouze se provedou menší úpravy v rámci vnitroareálových rozvodů.

Základní členění na stavební objekty: S.O.1. - přístavba administrativního objektu, S.O.2. - přístavba výrobní haly II, S.O.3. - nový sklad prázdných obalů a zastřešená vykládací rampa, S.O.4. - zastřešení vnějšího skladu materiálu s mostovým jeřábem, S.O.5. - prodloužení vnitrozávodní komunikace, S.O.6. - nová opěrná zeď, S.O.7. - rozšíření stávajícího parkoviště.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/67526/2013/ed  
Spisová zn.: OSU/52336/2013  
Vyřizuje: Eva Dudková  
Telefon: 412 591 252  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 05.08.2013

MUDr. Jana Šafaříková  
Slezská č.p. 1356/18  
Děčín VI-Letná  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4344/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14.06.2013 podala

**MUDr. Jana Šafaříková, nar. 24.02.1972, Slezská č.p. 1356/18, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje Josef Vlk - Atelier Přípeř, IČO 40214044, Drážďanská č.p. 23, Děčín XVI-Přípeř, 405 02 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### rozhodnutí o umístění stavby

#### Rodinný dům

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 82/5 – orná půda v katastrálním území Folknáře, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:200.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Rodinný dům (stavba pro bydlení).

Umístění stavby na pozemku:

- Novostavba rodinného domu bude jednopodlažní, nepodsklepená s obytným podkrovím, zastřešená sedlovou střechou s vikýřím. Součástí stavby bude garáž pro osobní automobil se sedlovou střechou. K rodinnému domu bude při jihozápadní straně přičtena terasa. Součástí stavby rodinného domu bude dále samostatně stojící kůlna s přístřeškem, vodoměrná šachta a domovní přívod vody, domovní přívod el. energie, sestava přípojek dešťové kanalizace s dešťovou zdrží a vsakovacím zářezem, přípojka splaškové kanalizace, DČOV s okrasným jezírkiem, oplocení pozemku.
- Pro zajištění přístupu a příjezdu k rodinnému domu z účelové komunikace budou na pozemku parc. č. 82/2 v katastrálním území Folknáře provedeny zpevněné plochy.
- Rodinný dům bude napojen na rozvody el. energie ze stávajícího elektroměrového pilíře.





# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/72718/2013/ed  
Spisová zn.: OSU/49856/2013  
Vyřizuje: Eva Dudková  
Telefon: 412 591 252  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 22.08.2013

RWE GasNet, s.r.o.  
Klíšská č.p. 940  
Klíše  
401 17 Ústí nad Labem

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4346/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 06.06.2013 podala

spol. s r.o. RWE GasNet, IČO 27295567, Klíšská č.p. 940, Klíše, 401 17 Ústí nad Labem, kterou zastupuje spol. s r.o. RWE Distribuční služby, IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 657 02 Brno 2, kterou zastupuje spol. s r.o. ARTECH, IČO 25024671, Dušní č.p. 112/16, 110 00 Praha 1-Staré Město, kterou zastupuje spol. s r.o. Inpos - projekt, IČO 25446355, Nitranská č.p. 381/7A, 460 12 Liberec III-Jeřáb

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### rozhodnutí o umístění stavby

**Nové plynovody v ul. Hluboká, Förstrova, Děčín  
(ozn. stavby: Reko MS Děčín - Hluboká +1)**

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 970/1, 971, 972, 973, 1122, 1124, 1126, 1127, 1131, 1132, 1133, 1143, 1145/1, 1147, 1148, 1149, 1151/1, 1151/2, 1152, 1153, 1154, 1155, 1161, 1162/1, 1163, 1164, 1165, 1167, 1169, 1170, 1179, 1180, 1183/1, 1184, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1192/1, 1193, 1250/28, 2965/5, 2965/6, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 3081 v katastrálním území Děčín, jak je zakresleno na snímku katastrální mapy v měřítku 1:1000 a v situaci v měřítku 1:200.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Sít technického vybavení.

Popis stavby:

- Akce řeší odstavení stávajících NTL ocelových plynovodů DN 200, DN 150 a DN 100 v Děčíně v ulicích Hluboká a Förstrova od ulice Kamenické až po propoj stávajících řadů na konci ulice Hluboká v místě vyústění do ulice Förstrova. Jedná se o úsek v délce cca 467 m a 27 ks přípojek, z nichž 26 bude rekonstruováno a 1 přepojena.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/74416/2013/FI  
Spisová zn.: OSU/54606/2013  
Vyřizuje: Jan Fichtner  
Telefon: 412 591 141  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 28.08.2013

Statutární město Děčín  
Mírové nám. č.p. 1175/5  
Děčín IV-Podmokly  
405 38 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4348/2013

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 21.06.2013 podalo

**Statutární město Děčín, IČO 00261238, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2, které zastupuje Václav Rezek - REFLEX s.r.o., IČO 64053288, Litoměřická č.p. 12/102, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### rozhodnutí o umístění stavby

**Děčín - Chmelnice, stavební úpravy stávajícího rozvodu veřejného osvětlení a rozšíření rozvodu veřejného osvětlení**

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 149, 164, 170, 171, 191/3, 408/7, 417, 418/1, 419/1, 424, 447/1, 448, 467, 468, 472/1, 475, 476, 482, 483/1, 483/2, 486, 488, 490, 498, 499, 500, 532, 533, 538/1, 551, 565/1, 565/2, 567/1, 568, 569/1, 579/1, 579/2, 580, 584/1, 677, 826, 827, 830/4, 881/1, 882/1, 882/2, 883, 887, 971/1, 987 v katastrálním území Vilsnice, p.č. 270/1, 543/10, 688/1, 688/2, 689, 690, 691, 694 v katastrálním území Chrochvice, jak je zakresleno v situacích v měřítku 1:500.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Sít technické infrastruktury.

Popis stavby:

- Pilířový rozváděč PRVO, včetně el. připojení na distribuční síť:  
Oblast projektovaného elektrického rozvodu veřejného osvětlení bude nově napájena z projektovaného pilířového rozváděče PRVO, jenž bude umístěn v okraji silničního pozemku p.č. 565/1 k.ú. Vilsnice - ulice Chmelnická, a to v patě příhradového stožáru č. 24. Tento stožár vedení NN (vlastník ČEZ Distribuce, a.s.) bude situován v blízkosti stávající distribuční trafostanice DTS DC\_1775 „Chmelnice - Obec“, která se nachází na pozemku p.č. 408/7 k.ú. Vilsnice. Elektrická přípojka pro napájení nového rozváděče PRVO bude provedena



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/73390/2013/Fi  
Spisová zn.: OSU/60718/2013  
Vyřizuje: Jan Fichtner  
Telefon: 412 591 141  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 26.08.2013

V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a  
provádění staveb  
Masarykova č.p. 1607/132  
Ústí nad Labem-centrum  
400 01 Ústí nad Labem 1

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4347/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o využití území (dále jen "rozhodnutí o využití území"), kterou dne 12.07.2013 podala

**V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb, IČO 46712143, Masarykova č.p. 1607/132, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

### rozhodnutí o využití území

**Cyklostop Děčín - projekt areálu služeb cyklistům a veřejnosti při autokempu Děčín - Staré Město**

(dále jen „stavba“) na pozemcích p.č. 2408/1 – ostatní plocha, 2408/2 - ostatní plocha v katastrálním území Děčín, jak je zakresleno v situacích v měřítku 1:500.

### Popis využití území:

Stávající území je zelená plocha s travnatým povrchem částečně porostlá stromy a keři. Nad částí plochy je nadzemní silniční most I. třídy I/13. Na pozemcích se rovněž nachází stávající asfaltová komunikace.

První část plochy bude využívána jako zařízení pro cyklisty – „CYKLOSTOP“. Areál „Cyklostopu“ bude sloužit jako stanice pro cykloturistiku. Součástí „Cyklostopu“ bude:

- recepce (certifikovaný výrobek kontejneru o rozměrech 6,055 m x 2,435 m, výšky 2,820 m);
- úschovna kol (certifikovaný výrobek kontejneru o rozměrech 6,055 m x 2,435 m, výšky 2,820 m);
- sociální zázemí - sociální zařízení muži, sociální zařízení ženy, sociální zařízení imobilní, mytí nádobí a praní (2x certifikovaný výrobek kontejneru o rozměrech 6,058 m x 2,438 m, výšky 2,820 m, 3 x certifikovaný výrobek kontejneru o rozměrech 6,055 m x 3,000 m, výšky 2,820 m);
- jurta (certifikovaný výrobek jurty o ø 9,00 m, výšky 3,70 m);
- oplocení z průmyslových panelů 2500/1530 ze svařovaného pletiva osazených do čtvercových pozinkovaných + poplastovaných sloupků 60/60 (výšky 2,40 m) s podhrabovými plotovými deskami, u vjezdu a vstupu do areálu bude vjezd. brána se závorou a vstupní brankou;
- komunikace a zpevněné plochy - v areálu budou komunikace pro os. automobily šířky 3,00 m z recyklátu na šterkovém podloží tl. 20 cm (tyto komunikace budou napojeny na stávající



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/91085/2013/ed  
Spisová zn.: OSU/62534/2013  
Vyřizuje: Eva Dudková  
Telefon: 412 591 252  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 31.07.2013

Thi Hai Nguyen  
Míru č.p. 78  
Děčín XXXII-Boletice nad Labem  
407 11 Děčín 9

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4359/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 18.07.2013 podala

**Thi Hai Nguyen, nar. 12.07.1963, Míru č.p. 78, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11 Děčín 9, kterou zastupuje Ing. Vladimír Hušek, IČO 10409025, Dělnická č.p. 582/28, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **rozhodnutí o umístění stavby**

**Opěrné zdi, zpevněné plochy a schodiště pro prodejnu smíšeného zboží ul. Vítězství 317, Děčín**

(dále jen "stavba") na pozemku p.č. 777/1 – ostatní plocha v katastrálním území Boletice nad Labem, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:250 a v půdorysu v měřítku 1:50.

### Popis stavby:

- Před stávajícím objektem prodejny budou nově provedeny zpevněné plochy, opěrné zdi s přístupovým chodníkem (rampou) a venkovní schodiště. Terasa před prodejnou bude zastřešena. Nebude měněn tvar ani výška stávající budovy.
- Pro zásobování a výjezd od prodejny bude zřízeno nové obratiště.
- Stavba prodejny je napojena na stávající přípojky inženýrských sítí.

### II. Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby:

- 1) Stavba "Opěrné zdi, zpevněné plochy a schodiště pro prodejnu smíšeného zboží ul. Vítězství 317, Děčín" bude umístěna na pozemku p.č. 777/1 v katastrálním území Boletice nad Labem, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:250 a v půdorysu v měřítku 1:50.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/75498/2013/Ub  
Spisová zn.: OSU/60375/2013  
Vyřizuje: Ing. Jaroslav Urbánek, DiS.  
Telefon: 412 591 152  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 02.09.2013

Technické služby Děčín a.s.,  
Březová č.p. 402  
Děčín III-Staré Město  
405 01 Děčín 1

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4350/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 12.07.2013 podaly

**Technické služby Děčín a.s., IČO 64052257, Březová č.p. 402, Děčín III-Staré Město, 405 01 Děčín 1**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **rozhodnutí o umístění stavby**

#### **plynovodní přípojka**

(dále jen "stavba") na pozemcích **parc. č. 2933 – ostatní plocha, 2636/11 – ostatní plocha, 2636/2 – ostatní plocha v katastrálním území Děčín, parc. č. 287/1 – ostatní plocha, 287/9 – zastavěná plocha v katastrálním území Děčín-Staré Město**, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500.

Druh a účel umísťované stavby:

- síť technické infrastruktury.

Popis stavby:

Nová NTL plynovodní přípojka PE 40 bude napojena na stávající NTL plynovod PE 110, který je situovaný v místní komunikaci (p.p.č. 2933 v katastrálním území Děčín). Od místa napojení bude plynovodní přípojka v délce cca 15,0 m vedena do piliře na p.p.č. 2636/11 v katastrálním území Děčín, kde bude ukončena. Od piliře směrem k objektu bez čp/če povede vnější rozvod plynu po pozemcích p.č. 2636/11, 2636/2 v katastrálním území Děčín, p.č. 287/1, 287/9 v katastrálním území Děčín-Staré Město. Délka vnějšího rozvodu plynu bude cca 106,0 m.

### II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

- 1) Stavba "plynovodní přípojka" bude umístěna na pozemcích parc. č. 2933, 2636/11, 2636/2 v katastrálním území Děčín, parc. č. 287/1, 287/9 v katastrálním území Děčín-Staré Město,



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/81121/2013/Fi  
Spisová zn.: OSU/65346/2013  
Vyřizuje: Jan Fichtner  
Telefon: 412 591 141  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 18.09.2013

Telefónica Czech Republic, a.s.  
Za Brumlovkou č.p. 266/2  
140 00 Praha 4-Michle

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4354/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.07.2013 podala

Telefónica Czech Republic, a.s., IČO 60193336, Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle, kterou zastupuje spol. s r.o. SITEL, IČO 44797320, Baarova č.p. 957/15, Michle, 140 00 Praha 4, kterou zastupuje Ing. Vladimír Holub, IČO 86828878, Riegrova č.p. 798/92, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### rozhodnutí o umístění stavby

**VOD2C-W0013-LO-U-DCJEZ-OK**

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 2292/2 - ostatní plocha, 2293/1 - ostatní plocha, 2293/2 - ostatní plocha, 2395/19 - ostatní plocha, 2919/1 - ostatní plocha, 2938/2 - ostatní plocha, 2939/2 - ostatní plocha v katastrálním území Děčín, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:700.

Druh a účel umísťované stavby:

- Sít technického vybavení.

Popis stavby:

- Trasa trubky HDPE40 pro optický kabel bude vycházet z místa stávající trubky HDPE40 v ul. U Plovárny na p.p.č. 2395/19, dále trasa povede překopem přes ul. U Plovárny – p.p.č. 2919/1, ve volném terénu v p.p.č. 2293/1, 2293/2, 2939/2, řízeným protlakem pod místní komunikací ul. U Plovárny – p.p.č. 2939/2, ve volném terénu v p.p.č. 2939/2, 2292/2 a 2395/19 vše v katastrálním území Děčín. Trasa bude dále vedena řízeným protlakem pod silnicí I/62 – p.p.č. 2395/19 a volným terénem v p.p.č. 2938/2 v katastrálním území Děčín až ke stávající trase trubek HDPE40 v ul. 2. Polské armády. V místě napojení trubek HDPE40 v ul. 2. Polské armády bude uložen pod zemí kryt optospojky. Ochranná trubka HDPE40 pro optický kabel bude uložena ve volném terénu ve výkopu s krytím 0,6 m, v chodníku s krytím 0,5 m, v místní komunikaci c krytím 0,9 m, v silnici I/62 s krytím 1,2 m. Délka trasy bude 215,0 m.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/80262/2013/Ub  
Spisová zn.: OSU/61588/2013  
Vyřizuje: Ing. Jaroslav Urbánek, DiS.  
Telefon: 412 591 152  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 16.09.2013

Jiří Sůva  
Chmelnická č.p. 99  
Děčín XII-Vilsnice  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4353/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 16.07.2013 podal

**Jiří Sůva, nar. 24.08.1975, Chmelnická č.p. 99, Děčín XII-Vilsnice, 405 02 Děčín 2, kterého zastupuje Bc. Alena Bílková, IČO 62782771, Kamenická č.p. 504/30, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **rozhodnutí o umístění stavby**

**drobné stavby a bazén u stávajícího rodinného domu č.p. 99 Děčín XII-Vilsnice**

(dále jen "stavba") na pozemcích **parc. č. 419/1 – zahrada, 422/2 – zahrada v katastrálním území Vilsnice**, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:250.

### Popis stavby:

Předmětem tohoto rozhodnutí je umístění drobných staveb (zahradní domek, přístřešek pro letní sezení, ocelový přístřešek) a bazénu na pozemku rodinného domu. Zahradní domek bude zastřešen sedlovou střechou (živičná krytina), nosná konstrukce je navržena z dřevěných sloupků, obklad bude proveden dřevěný s hnědým nátěrem. Přístřešek pro letní posezení bude zastřešen pultovou střechou (živičná krytina), nosná konstrukce je navržena z dřevěných sloupků, zadní stěna bude vyzděna z KB bloků. Otevřený ocelový přístřešek bude zastřešen pultovou střechou (plechová krytina), nosná konstrukce je navržena z ocelových trubek. Stavba bazénu bude umístěna u stávajícího rodinného domu. Součástí stavby bude i technologie bazénu. Kolem bazénu se provede zpevněná plocha z betonové zámkové dlažby.

- II. **Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby:**

- 1) Přístřešek pro letní posezení bude umístěn na pozemku parc. č. 419/1 v katastrálním území Vilsnice, a to ve vzdálenosti 2,0 m od hranice pozemku parc. č. 418/1 v katastrálním



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/78033/2013/Ub  
Spisová zn.: OSU/61473/2013  
Vyřizuje: Ing. Jaroslav Urbánek, DiS.  
Telefon: 412 591 152  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 09.09.2013

ČEZ Distribuce, a. s.  
Teplická č.p. 874/8  
Děčín IV-Podmokly  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4351/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 16.07.2013 podala společnost

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje MARTIA a.s., IČO 25006754, Mezní č.p. 2854/4, Ústí nad Labem-Severní terasa, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem 11**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### rozhodnutí o umístění stavby

**kabelová přípojka NN (ozn. stavby DC-Březiny, ppč. 152/3, příp. do 50 m, kNN)**

(dále jen "stavba") na pozemcích **parc. č. 148 – orná půda, 830/1 – ostatní plocha, 152/3 – zahrada v katastrálním území Březiny u Děčína**, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500.

Druh a účel umístěvané stavby:

- síť technické infrastruktury.

Popis stavby:

Na stávajícím p.b. NN č. 49 bude proveden svod z vrchního vedení kabelem AYKY 4x25 do nové skříně, která bude umístěna na tomtéž stávajícím p.b. Z této nové skříně bude vyvedeno zemní kabelové vedení AYKY 4x25, které povede protlakem pod silnicí II/262 (p.p.č. 830/1) a dále bude pokračovat po p.p.č. 152/3 až do nového pilíře, kde bude ukončeno. Nový pilíř bude umístěn při hranici s p.p.č. 830/1 vše v katastrálním území Březiny u Děčína. Délka kabelové přípojky bude cca 49,0 m.

### II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

- 1) Stavba "kabelová přípojka NN (ozn. stavby DC-Březiny, ppč. 152/3, příp. do 50 m, kNN)" bude umístěna na pozemcích **parc. č. 148, 830/1, 152/3 v katastrálním území Březiny u Děčína**, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500.





# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/79961/2013/Ub  
Spisová zn.: OSU/67557/2013  
Vyřizuje: Ing. Jaroslav Urbánek, DiS.  
Telefon: 412 591 152  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 16.09.2013

Mgr. Iveta Stančeva  
Kosmonautů č.p. 156  
Děčín XXVII-Březiny  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4352/2013  
(změna územního rozhodnutí č. UR 3448/2004)

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 06.08.2013 podala

**Mgr. Iveta Stančeva, nar. 27.07.1975, Kosmonautů č.p. 156, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje František Petr, nar. 24.03.1950, Dobrná 201, 407 41 Dobrná**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Vydává** podle § 79 a 94 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **změnu rozhodnutí o umístění stavby**

#### **rodinný dům**

(dále jen "stavba") na pozemku **parc. č. 166/5 - zahrada v katastrálním území Březiny u Děčína**, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:200.

Druh a účel umísťované stavby:

- Rodinný dům (stavba pro bydlení).

Popis stavby:

Jedná se o změnu územního rozhodnutí č. UR 3448/2004, která spočívá ve změně výkresové dokumentace rodinného domu a jeho umístění na pozemku parc. č. 166/5 v katastrálním území Březiny u Děčína s tím, že způsob připojení na inženýrské sítě (voda, kanalizace, elektrická energie) bude provedeno dle původní dokumentace. Rodinný dům bude proveden jako samostatně stojící objekt, jednopodlažní s obytným podkrovím. Zastřešení rodinného domu bude provedeno sedlovou střechou (ve střešních rovinách budou umístěna střešní okna). Na západní straně rodinného domu bude umístěn otevřený dřevěný přístřešek pro odstavení osobního automobilu (3,0 x 6,75 m). Komunikační připojení na pozemek rodinného domu zůstává stávající dle původního územního rozhodnutí. Součástí stavby budou dále zpevněné plochy, přípojky dešťové kanalizace, domovní rozvod vody a domovní rozvod el. energie.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/96877/2013/Fi  
Spisová zn.: OSU/70091/2013  
Vyřizuje: Jan Fichtner  
Telefon: 412 591 141  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 08.11.2013

ČEZ Distribuce, a. s.  
Teplická č.p. 874/8  
Děčín IV-Podmokly  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4365/2013

#### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14.08.2013 podala

a.s. ČEZ Distribuce, IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje MARTIA a.s., IČO 25006754, Teplická č.p. 207/129, 405 02 Děčín 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **rozhodnutí o umístění stavby**

#### **DC\_Křešice, ppč. 608, příp. do 50 m, kNN**

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 425/1 – ostatní plocha, 607 – zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Křešice u Děčína, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Sít' technického vybavení.

Popis stavby:

- Na stávajícím betonovém p.b.č. 231 bude proveden svod kabelem AYKY 4x25 do nové skříně SP100/PSP1P č.R50, která bude umístěna na tomtéž betonovém p.b.č. 231. Z této nové skříně SP100/PSP1P č.R50 bude vyvedeno zemní kabelové vedení AYKY 4x25, které povede kolmo překopem přes p.p.č. 425/1 v katastrálním území Křešice u Děčína, a dále do nového přípojkového pilíře SS100/NKE1P-C č.P21 na p.p.č. 607 v katastrálním území Křešice u Děčína, kde toto zemní kabelové vedení bude ukončeno. Délka kabelové přípojky bude cca 20 m, délka trasy bude cca 6 m.

#### II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

- 1) Stavba „DC\_Křešice, ppč. 608, příp. do 50 m, kNN“ bude umístěna na pozemcích p.č. 425/1, 607 v katastrálním území Křešice u Děčína, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/86396/2013/FI  
Spisová zn.: OSU/69146/2013  
Vyřizuje: Jan Fichtner  
Telefon: 412 591 141  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 07.10.2013

Telefónica Czech Republic, a.s.  
Za Brumlovkou č.p. 266/2  
140 00 Praha 4-Michle

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4357/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 12.08.2013 podala

a.s. Telefónica Czech Republic, IČO 60193336, Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 00 Praha 4-Michle, kterou zastupuje spol. s r.o. SITEL, IČO 44797320, Baarova č.p. 957/15, Michle, 140 00 Praha 4, kterou zastupuje Ing. Vladimír Holub, IČO 86828878, Riegrova č.p. 798/92, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### rozhodnutí o umístění stavby

**0107/13 OC Pivovar Děčín-mts**

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 1259/1 – ostatní plocha, 1259/4 – ostatní plocha, 1259/5 – ostatní plocha, 1264/1 - zastavěná plocha a nádvoří, 1269 - zahrada, 1272/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 1322 – ostatní plocha v katastrálním území Podmokly, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500.

Druh a účel umísťované stavby:

- Síť technického vybavení.

Popis stavby:

- Trasa nové přípojky z OC Pivovar až k č.p. 929 v Ruské ul. bude řešena v souběhu s překládkou metalického kabelu a.s. Telefónica, vyvolanou výstavbou kruhové křižovatky v ul. Ruská – trasa překládky bude končit na p.p.č. 1259/4 v katastrálním území Podmokly. Dále trasa samotné přípojky povede v p.p.č. 1269 v katastrálním území Podmokly a bude ukončena v budově tel. ústředny na p.p.č. 1264/1 v katastrálním území Podmokly. V trase přípojky bude do výkopu uložen metalický kabel TCEPKPFLE100XN 0,4 a ochranná trubka HDPE40 pro optický kabel. Pro přechod komunikací budou využity stávající chráničky položené v rámci překládky stávajícího kabelu a.s. Telefónica při stavbě kruhové křižovatky. Metalický kabel a ochranná trubka HDPE40 pro optický kabel budou uloženy ve volném terénu ve výkopu s krytím 0,6 m, v chodníku s krytím 0,5 m a v komunikaci s krytím 0,9 m. Délka trasy bude 360 m.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/84246/2013/ed  
Spisová zn.: OSU/71033/2013  
Vyřizuje: Eva Dudková  
Telefon: 412 591 252  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 30.09.2013

ČEZ Distribuce, a. s.  
Teplická č.p. 874/8  
Děčín IV-Podmokly  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4356/2013

#### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 16.08.2013 podala

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2**, kterou zastupuje **Václav Rezek - REFLEX s.r.o., IČO 64053288, Litoměřická č.p. 12/102, Děčín III-Staré Město, 405 02 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **rozhodnutí o umístění stavby**

**Děčín, Horní Oldřichov, p.p.č. 1039/7, úprava vVN, kVN  
(číslo stavby IZ-12-4000086)**

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 421/9 – orná půda, 421/11 – ostatní plocha, 422/2 – orná půda, 483/2 - trvalý travní porost, 485/2 - trvalý travní porost, 486/8 - trvalý travní porost, 1591/7 – trvalý travní porost, 1592/1 – ostatní plocha v katastrálním území Krásný Studenec, p.č. 1234 - ostatní plocha v katastrálním území Horní Oldřichov, jak je zakresleno v situacích v měřítku 1:500.

Druh a účel umísťované stavby:

- Síť technické infrastruktury.

Popis stavby:

Stavba zemního kabelu 10 kV bude realizována na pozemcích p.č. 421/9, 421/11, 422/2, 483/2, 485/2, 486/8, 1591/7, 1592/1 v katastrálním území Krásný Studenec v délce trasy cca 150 m.

Projektovaný kabel VN bude připojen na distribuční rozvod 10 kV na stávajícím příhradovém stožáru č. 8, který je umístěn na pozemku p.č. 422/2 v katastrálním území Krásný Studenec, v trase elektrického dvojvedení 10 kV. Nový kabelový úsek bude uložen v pozemcích p.č. 421/9, 421/11, 483/2, 485/2, 1591/7, 1592/1 až na pozemek p.č. 486/8, kde bude nový kabel naspojován na stávající zemní kabel 10 kV, v blízkosti stávajícího přechodového stožáru č. 4, vše v katastrálním území Krásný Studenec.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/81589/2013/Ub  
Spisová zn.: OSU/69409/2013  
Vyřizuje: Ing. Jaroslav Urbánek, DiS.  
Telefon: 412 591 152  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 23.09.2013

Ing. Stanislav Melichar  
Tyršova č.p. 1090/13  
Děčín I-Děčín  
405 02 Děčín 2

Ing. Věra Melicharová  
Tyršova č.p. 1090/13  
Děčín I-Děčín  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4355/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 12.08.2013 podali

**Ing. Stanislav Melichar, nar. 09.02.1951, Tyršova č.p. 1090/13, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2 a Ing. Věra Melicharová, nar. 27.07.1953, Tyršova č.p. 1090/13, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **rozhodnutí o umístění stavby rodinný dům**

(dále jen "stavba") na pozemku **parc. č. 131/28 v katastrálním území Folknáře**, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:250.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Rodinný dům (stavba pro bydlení).

Popis stavby:

Předmětem tohoto rozhodnutí je novostavba samostatně stojícího nepodsklepeného jednopodlažního rodinného domu s obytným podkrovím a přistavěnou jednopodlažní garáží. Zastřešení rodinného domu bude provedeno polovalbovou střechou, nad garáží bude střecha pultová. Zdroj pitné vody bude zajištěn ze stávající vodovodní přípojky. Splaškové vody budou odváděny do čistírny odpadních vod, s následným přepadem do vsakovací rýhy. K zajištění přístupu a příjezdu k rodinnému domu budou provedeny zpevněné plochy. Součástí stavby bude dále dešťová kanalizace. Napojení na elektrickou energii bude řešeno samostatně a to



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/90835/2013/Ub  
Spisová zn.: OSU/70025/2013  
Vyřizuje: Ing. Jaroslav Urbánek, DiS.  
Telefon: 412 591 152  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 18.10.2013

V.P. Procházka s.r.o.  
Nebovídy 134  
280 02 Kolín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4358/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 14.08.2013 podala společnost

**V.P. Procházka s.r.o., IČO 26184745, Nebovídy 134, 280 02 Kolín 2, kterou zastupuje Jan Trojan, Skupice 20, 539 03 Heřmanův Městec**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **rozhodnutí o umístění stavby**

#### **Novostavba školícího střediska - Myslivna**

(dále jen "stavba") na pozemcích **st.p.č. 42 – zastavěná plocha a nádvoří, 41/1 – zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 292/2 – ostatní plocha vše v katastrálním území Maxičky**, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:250.

#### Druh a účel umísťované stavby:

Předmětem tohoto rozhodnutí je výstavba objektu školícího střediska, čímž dojde k doplnění lokality Kristina Hrádku o objekt vycházející z původní historické zástavby (bývalá hájenka). Objekt bude o třech nadzemních podlažích, bez podsklepení, zastřešen valbovou střechou s vikýři prosvětlujícími III. NP. Součástí stavby budou inženýrské sítě napojené na stávající rozvody (elektrická energie, vodovod a splašková kanalizace). Přístup na pozemek je ze stávající přílehlé cesty vedoucí na Kristin Hrádek. Předpokládaná kapacita je 40 školících osob.

#### II. Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby:

- 1) Stavba "Novostavba školícího střediska - Myslivna" bude umístěna na pozemcích st.p.č. 42, 41/1, parc. č. 292/2 v katastrálním území Maxičky, ve vzdálenosti 9,91 m od hranice s pozemkem parc. č. 291/1 v katastrálním území Maxičky a v minimální vzdálenosti 5,20 m od hranice s pozemkem parc. č. 290/1 v katastrálním území Maxičky, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:250.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/96948/2013/FI  
Spisová zn.: OSU/73764/2013  
Vyřizuje: Jan Fichtner  
Telefon: 412 591 141  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 06.11.2013

ČEZ Distribuce, a. s.  
Teplická č.p. 874/8  
Děčín IV-Podmokly  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4364/2013

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 26.08.2013 podala

a.s. ČEZ Distribuce, IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje Miroslav Dosedla, IČO 13332309, Keplerova č.p. 699/14, Ústí nad Labem-Neštěmice, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 7

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### rozhodnutí o umístění stavby

#### Děčín V - TR Želenice - Chepos, úprava kVN

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 2590 – ostatní plocha, 2648/1 – ostatní plocha, 2888/1 – ostatní plocha, 2936 – ostatní plocha, 3022 – ostatní plocha v katastrálním území Podmokly, jak je zakresleno v situacích v měřítku 1:500.

Druh a účel umísťované stavby:

- Síť technického vybavení.

Popis stavby:

- Stávající zemní kabelové vedení 35kV na p.p.č. 2936 v katastrálním území Podmokly bude od kabelové spojky u DTS Žatecká vyměněno za nový zemní kabel 1x3x240 AVXEKVCEY. Zemní kabel 1x3x240 AVXEKVCEY bude veden v trase stávajícího zemního kabelového vedení přes p.p.č. 2936, 2888/1, 3022, 2648/1, 2590 v katastrálním území Podmokly. Zemní kabel bude ukončen na p.p.č. 2590 v katastrálním území Podmokly naspojkováním na stávající zemní kabelové vedení vysokého napětí. Délka zemního kabelového vedení VN bude cca 1815 m.

### II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

- 1) Stavba „Děčín V - TR Želenice - Chepos, úprava kVN“ bude umístěna na pozemcích p.č. 2590, 2648/1, 2888/1, 2936, 3022 v katastrálním území Podmokly, jak je zakresleno v situacích v měřítku 1:500.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/92068/2013/Ub  
Spisová zn.: OSU/71667/2013  
Vyřizuje: Ing. Jaroslav Urbánek, DiS.  
Telefon: 412 591 152  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 22.10.2013

Milan Vilacký  
Obvodová č.p. 5/8  
Děčín XXI-Horní Oldřichov  
405 02 Děčín 2

Ladislava Vilacká  
Obvodová č.p. 5/8  
Děčín XXI-Horní Oldřichov  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4360/2013

#### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 19.08.2013 podali

**Milan Vilacký, nar. 09.09.1961, Obvodová č.p. 5/8, Děčín XXI-Horní Oldřichov, 405 02 Děčín 2 a Ladislava Vilacká, nar. 05.05.1968, Obvodová č.p. 5/8, Děčín XXI-Horní Oldřichov, 405 02 Děčín 2, které zastupuje Božena Kubíková, IČO 13459341, Malá Veleň č.p. 88, Děčín XXX-Velká Veleň, 405 02 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **rozhodnutí o umístění stavby**

#### **novostavba tří rodinných domů včetně přípojek inž. sítí**

(dále jen "stavba") na pozemcích **parc. č. 918/2 - zahrada, 918/3 - zahrada v katastrálním území Horní Oldřichov**, jak je zakresleno v koordinační situaci v měřítku 1:250.

Druh a účel umísťované stavby:

- Rodinný dům (stavba pro bydlení).

Popis stavby:

Předmětem tohoto rozhodnutí je novostavba samostatně stojícího nepodsklepeného, jednopodlažního rodinného domu s obytným podkrovím (dále jen RD1) a novostavba dvou rodinných domů - dvojdomek (dále jen RD 2 a 3), které budou též nepodsklepené, jednopodlažní s obytným podkrovím. Zastřešení rodinných domů bude provedeno sedlovou střechou se střešními okny. Novostavby rodinných domů budou napojeny na nové samostatné přípojky vodovodu a plynovodu, včetně domovních rozvodů. Splaškové odpadní vody z rodinných domů budou svedeny přes čistírnu odpadních vod do vsakovacího zářezu. Přípojky





# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/93695/2013/Fi  
Spisová zn.: OSU/76609/2013  
Vyřizuje: Jan Fichtner  
Telefon: 412 591 141  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 30.10.2013

Kamil Novotný  
Purkyňova č.p. 1286/25  
Děčín II-Nové Město  
405 02 Děčín 2

## ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4361/2013

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 04.09.2013 podal

**Kamil Novotný, nar. 17.07.1976, Purkyňova č.p. 1286/25, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### rozhodnutí o umístění stavby čOV

(dále jen "stavba") na pozemcích st.p.č. 564/2 – zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1294 – vodní plocha, 1611 – ostatní plocha v katastrálním území Bynov, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Stavba technické infrastruktury.

Popis stavby:

- Odkanalizování objektu na st.p.č. 564/2 v katastrálním území Bynov bude provedeno kanalizačním potrubím, které bude napojeno na domovní čistírnu odpadních vod řady MICROCLAR-AT 8 s počtem připojených EO do 7 a s max. přítokem 0,90 m<sup>3</sup>/den odpadní vody. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny potrubím přes stávající výpust do Jilovského potoka. Domovní čistírna odpadních vod bude napojena na domovní rozvody elektro.

### II. Stanoví podmínky pro umístění a projektovou přípravu stavby:

- 1) Stavba „čOV“ bude umístěna na pozemcích st.p.č. 564/2, p.č. 1294, 1611 v katastrálním území Bynov, ve vzdálenosti 2,0 m od hranice s pozemkem p.č. 821/15 v katastrálním území Bynov a ve vzdálenosti cca 7,0 m od hranice s pozemkem st.p.č. 564/1 v katastrálním území Bynov.



# MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN

odbor stavební úřad

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

Číslo jednací: OSU/95174/2013/Fi  
Spisová zn.: OSU/81348/2013  
Vyřizuje: Jan Fichtner  
Telefon: 412 591 141  
e-mail: stavebni@mmdecin.cz  
Fax: 412 591 317  
Děčín 04.11.2013

Josef Novotný  
Teplická č.p. 256  
Děčín IX-Bynov  
405 05 Děčín 5

## ROZHODNUTÍ

### ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 4363/2013

#### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 18.09.2013 podal

**Josef Novotný, nar. 08.01.1935, Teplická č.p. 256, Děčín IX-Bynov, 405 05 Děčín 5**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

#### **rozhodnutí o umístění stavby**

##### **Přípojka NN**

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 545/3 - zahrada, 546/2 - zahrada, 1170/1 – ostatní plocha v katastrálním území Bynov, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500.

Druh a účel umísťované stavby:

- Síť technického vybavení.

Popis stavby:

- Z vrchního vedení NN bude proveden svod na podpěrném bodu č. 88 do HDS instalované na sloupu nejméně 3,5 m nad terénem. Ze skříně bude vedena přípojka NN zemním kabelem přes p.p.č. 546/2 v délce 26 m a krycí vrstvou 0,7 m, a přes p.p.č. 1170/1 v délce 81 m s krycí vrstvou 1,0 m, vše v katastrálním území Bynov. Přípojka bude ukončena v nové přípojkové skřini na hranici p.p.č. 545/3 v katastrálním území Bynov. Kabelové vedení bude uloženo v zemi v chráničce KOPOFLEX 09063.

#### II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1) Stavba „Přípojka NN“ bude umístěna na pozemcích p.č. 545/3, 546/2, 1170/1 v katastrálním území Bynov, jak je zakresleno v situaci v měřítku 1:500.

2) Stavbou musí být respektována veškerá stávající nadzemní i podzemní zařízení jiných správců (vlastníků) sítí. Před zahájením zemních prací je nutno veškeré podzemní sítě (včetně domovních přípojek) nechat vytýčit. O vytýčení bude vydán protokol.